

Service Urbanisme Réglementaire  
Libertés publiques et pouvoirs de police

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**  
Liberté – Égalité – Fraternité

**Ville de Givors**

## **ARRÊTÉ MUNICIPAL**

**N°AR2023\_441**

**OBJET : AUTORISATION DE TRAVAUX D'UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - LEBEYK TACOS**

**Le maire de Givors,**

**Vu** le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-2,

**Vu** le Code de la Construction et de l'Habitation,

**Vu** le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité,

**Vu** l'arrêté modifié du ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

**Vu** l'arrêté préfectoral n°69-2020-09-30-003 du 30 septembre 2020 portant renouvellement de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées,

**Vu** l'arrêté préfectoral n°69-2020-09-30-002 du 30 septembre 2020 portant renouvellement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,

**Vu** la demande d'autorisation de travaux n°AT 069 091 23 00016 déposée le 11 mai 2023 par LEBEYK GIVORS, représentée par monsieur Mickaël DIGBEU et relative à l'établissement LEBEYK TACOS sis 6 rue Joseph Longarini 69700 GIVORS,

**Vu** l'avis défavorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 26 juin 2023,

**Considérant** l'avis défavorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 26 juin 2023, portant sur la demande d'autorisation, motivé par les points suivants :

- *Les éléments du dossier (plan, notice) ne permettent pas de vérifier la conformité aux règles d'accessibilité ;*
- *circulation insuffisante menant au sanitaire ;*
- *sanitaire adapté non conforme.*

**Considérant** que le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Rhône n'assure plus les missions non obligatoires relatives à la consultation des dossiers d'habitation, des établissements recevant du public du 2<sup>ème</sup> groupe sans locaux à sommeil, à la

délivrance des certificats de conformité pour ces mêmes dossiers, depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2002,

## ARRÊTE

**Article 1<sup>er</sup>** : La présente demande d'autorisation de travaux déposée par LEBEYK GIVORS, représentée par monsieur Mickaël DIGBEU, pour des travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité avec modification des accès en façades et travaux d'aménagement intérieurs d'un espace de restauration rapide dans l'établissement LEBEYK TACOS sis 6 rue Joseph Longarini 69700 GIVORS, est refusée conformément à l'avis défavorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 26 juin 2023.

**Article 2** : Tout nouveau projet d'aménagement de l'établissement devra être soumis à une nouvelle autorisation du maire, prise après avis de la Sous-Commission Départementale de Sécurité ERP le cas échéant et de la Sous-Commission Départementale d'Accessibilité.

**Article 3** : Nonobstant le refus d'autorisation de travaux du présent arrêté, l'établissement concerné devra être maintenu en conformité avec les dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du Règlement de Sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public, s'il demeure exploité.

Tous les travaux, même ceux soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

**Article 4** : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant monsieur le maire de Givors dans le délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon sis 184 rue Duguesclin 69433 Cedex 03, ou déposé sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.

Le 1 août 2023,

Martine SYLVESTRE,  
Conseillère municipale  
déléguée au handicap et  
ERP

**Envoyé en Préfecture le :**

**Affiché ou notifié le :**

## REGLES RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DANS LES ERP DE 5<sup>ème</sup> CATEGORIE SANS LOCAUX A SOMMEIL

Au vu des éléments constitutifs du dossier transmis, il ressort que l'établissement est classé en 5<sup>ème</sup> catégorie sans locaux à sommeil.

A ce titre, la délivrance du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, en application de l'article R 123-14 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) n'ont pas à être précédées de la consultation de la commission de sécurité.

Toutefois, en application du code de la construction et de l'habitation (R 123-3), les constructeurs, propriétaires et exploitants sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Ils devront particulièrement respecter les articles PE 1 à PE 27 de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié relatif au règlement de sécurité dans les établissements recevant du public de 5<sup>ème</sup> catégorie.

### 1) Textes de références réglementaires

- Code de l'urbanisme
- Code de la Construction et de l'Habitation
- Arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité dans les établissements recevant du public
- Arrêté du 22 juin 1990 relatif au règlement de sécurité dans les établissements recevant du public de 5<sup>ème</sup> catégorie
- Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
- Arrêté préfectoral du 17 février 2017 portant règlement départemental et métropolitain de défense extérieure contre l'incendie

### 2) Desserte et défense incendie des constructions soumises à permis de construire

les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie. Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de huit mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes (articles R 123-4 et PE 7) ;

les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux, occupés par des tiers, par des murs et des planchers coupe feu de degré 1 heure ; les portes d'intercommunication peuvent être aménagées sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munies de ferme portes (article PE 6) ;

la défense extérieure contre l'incendie doit être conforme à la grille de couverture établie au 1.4 du règlement départemental et métropolitain de défense extérieure contre l'incendie. Le règlement est disponible en téléchargement gratuit en suivant le lien ci après - <http://www.sdmis.fr/documentation.html> -

\* Consulter, en cas de difficulté, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours :

Direction de la prévention et de l'organisation des secours

**Groupelement prévention des risques (GPREV)**

17 rue Rabelais

69421 LYON CEDEX 03 - Fax : 04 72 60 59 67

[gprev@sdmis.fr](mailto:gprev@sdmis.fr)

### 3) Prescriptions à rappeler systématiquement lors de toute réponse à un dossier d'aménagement

les voies en impasse supérieures à 60 m de long doivent être aménagées dans leur partie terminale, de manière à permettre le retournement du véhicule de lutte contre l'incendie ;

les adresses des constructions doivent correspondre à celles relatives à l'accès des secours. A ce titre, la numérotation doit être visible depuis la voie publique ou privée, pour faciliter l'intervention des services de secours.

### 4) Procédure à suivre en matière de ressources hydrauliques

Le service hydraulique du SDIS doit être systématiquement informé de l'implantation des points d'eau incendie ainsi que de la réception des éventuelles colonnes sèches pour la mise à jour des plans de secours.

S'adresser au: Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours

Direction de la prévention et de l'organisation des secours

**Bureau défense extérieure contre l'incendie (BDECI)**

17 rue Rabelais

69421 LYON CEDEX 03- Fax : 04 72 60 50 77

[bjborg@sdmis.fr](mailto:bjborg@sdmis.fr)

**PRÉFÈTE DU RHÔNE**

Direction départementale des  
territoires

**COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE  
DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ**

DDT 69/SBDA/ACCESS

Dossier suivi par :  
Barbara BONELLI

**Sous commission départementale d'Accessibilité**

Tél. : 04 78 62 54 60  
barbara.bonelli@equipement-  
agriculture.gouv.fr

**Réunion du lundi 26 juin 2023**

**AVIS DE LA CCDSA RELATIF A L'ACCESSIBILITE AUX  
PERSONNES HANDICAPEES**

**Procès verbal de la réunion**

**Textes de référence**

Code de la construction et de l'habitation ;

Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;

**DOSSIER N° AT 069 091 23 G 0016**

N° urbanisme :

**Commune : GIVORS**

**Demandeur : Leybek Givors représenté(e) par M DIGBEL Michaël**

Adresse du demandeur : 12 rue de la Libération 69780 MIONS

**Nom établissement : leybek Tacos**

Adresse des travaux : 6 rue Joseph Longarini 69700 GIVORS

Type : N Restaurants et débits de boissons / Catégorie ERP : 5

**Nature des travaux :**

**Travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité**  
Aménagement d'un restaurant

**Demande de dérogation : non**

Ce dossier concerne l'aménagement et la mise en conformité d'un restaurant dans un local existant

Le pétitionnaire indique que l'accès se fera par une rampe d'accès extérieure qu'il ne décrit pas. Il n'est donc pas possible d'en vérifier la conformité. De plus, le dénivelé à franchir n'est pas indiqué.

A l'intérieur du restaurant, le mobilier n'est pas décrit et il n'est pas mentionné le nombre de couverts ni le nombre d'emplacements PMR.

Sur le plan d'aménagement intérieur apparaît une rampe menant au sanitaire. Cependant, la notice n'indique aucune information concernant cette rampe.

La largeur de circulation menant au sanitaire n'est pas conforme car inférieure à 1,20 m.

Concernant le sanitaire adapté, la notice indique la présence d'un lavabo dont la hauteur est de 50 cm ce qui n'est pas conforme. De plus, un obstacle est présent dans l'espace d'usage à côté de la cuvette. L'aire de manœuvre avec possibilité de demi-tour de diamètre 1,50 m n'étant pas possible à l'extérieur elle doit être matérialisée à l'intérieur du sanitaire.

## MOTIVATION

### - sur l'autorisation : Défavorable

Motifs :

- Les éléments du dossier (plan, notice) ne permettent pas de vérifier la conformité aux règles d'accessibilité ;
- circulation insuffisante menant au sanitaire ;
- sanitaire adapté non conforme.

\*\*\*\*\*

## AVIS DE LA COMMISSION

La commission émet un avis défavorable à la réalisation du projet.

A LYON, le lundi 26 juin 2023  
Pour la Préfète  
La présidente de la commission

Lucie BRUYERE



